

## 第53回日本電気技術規格委員会 議事次第

.開催日時 :平成21年 1月 8日 (水) 13時 30分 ~ 16時15分

.開催場所 :(社)日本電気協会4階C,D会議室

住所 :東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル

電話 :03-3216-0553

.議 題 :

1. 委員交代の報告及び出席者の確認 (13:30 ~ )

2. 前回議事録の確認 (13 :40 ~)

3. 審議案件

(1) 火力専門部会 ;火技解釈第9条 (容器の平板)の改正要請

(13:45 ~)

(2) 日本機械学会 発電用火力設備規格 (2008年版)の審議について

(14:05 ~)

(3) JESC 規格 “系統連系規程 ”への単独運転時についての一部改定  
及び ‘電力品質確保に係る系統連系ガイドライン」の改正要請

(15:10 ~)

4. その他 (15:50 ~ 16:15)

(1) 前回 ,承認された案件の電安課提出報告 (報告案件)

(2) 平成 18年 ,19年度に国へ要請した案件のその後の状況の報告 (報告案件)

(3) 美浜鉄塔倒壊の調査結果について (未定) (報告案件)

## 配付資料

- 資料 No. 1 第 52 回 日本電気技術規格委員会 議事要録 (案)
- 資料 No. 2 日本機械学会 発電用火力設備規格 (2008 年版)に関する省令適合性の説明資料
- 資料 No.3-1 \* 発電用火力設備の技術基準の解釈に係る改正要望案の審議のお願いについて  
(2008 年 11 月 21 日)
- 資料 No.3-2 発電用火力設備の技術基準の解釈に係る改正要望案について技術会議及び外部  
へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.4-1 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」(単独運転時における適正電  
圧・周波数の維持)の改正要望及び「系統連系規格 JEAC 9701-2006 (JESC  
E0019(2006))」(単独運転)の一部改訂 (案)の審議の経緯
- 資料 No.4-2 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」(単独運転時における適正電  
圧・周波数の維持)の改正要望及び「系統連系規格 JEAC 9701-2006 (JESC  
E0019(2006))」(単独運転)の一部改訂 (案)について
- 資料 No.5 \* 日本電気技術規格委員会ホームページ 公告文「発電用火力設備に関する技術基  
準の解釈の改正要請の審議について」(平成 20 年 12 月 5 日付)
- 資料 No.6 発電用火力設備の技術基準の解釈第 10 章の改正要請 (日電規委 20 第 026 号平成  
20 年 11 月 5 日) 抜粋
- 資料 No.7 平成 19 年、20 年度に国へ要請した案件及びそれ以前に要請し国で検討中の案件の  
状況

\* 印は、開催案内に同封した資料

## 参考資料

- 第 52 回 JESC 委員会資料 No.2-1  
日本機械学会 発電用火力設備規格 (2008 年版)に関する省令適合性の審議の  
お願い (日本機械学会)
- 第 52 回 JESC 委員会資料 No.2-2  
『日本機械学会 発電用火力設備規格 (2008 年版)に関する省令適合性の審議の  
お願い』について技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 第 52 回 JESC 委員会資料 No.6-1  
『電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン』(単独運転時における適  
正電圧・周波数の維持)の改正要望及び「系統連系規格 JEAC 9701-2006 (JESC  
E0019(2006))」(単独運転)の一部改訂 (案)の審議、承認のお願いについて (系  
統連系専門部会)
- 第 52 回 JESC 委員会資料 No.6-2  
『電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン』(単独運転時における適  
正電圧・周波数の維持)の改正要望及び「系統連系規格 JEAC 9701-2006 (JESC  
E0019(2006))」(単独運転)の一部改訂 (案)の審議、承認のお願いについて』技  
術会議及び外部へ意見を聞いた結果等